



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΜ.: ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ , 30/10/2017

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια πέντε (5) καινούριων Αντλιών, με έξοδο 1 ½ και 2 ιντσών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε αποκαταστάσεις βλαβών του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω του ότι οι αντλίες θα βρίσκονται εντός του σκάμματος όπου θα έχει προκύψει η βλάβη στον αγωγό ομβρίων και θα λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες (λάσπες, χαλίκια, πέτρες, κ.α.) απαιτείται να είναι βαρέως τύπου και ανθεκτικές.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Αντλιών και τα υλικά που θα χρειαστούν, είναι :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΥΛΙΚΑ	ΤΕΜ.
1	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GROUNDFOΣ AP 12.40 ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ 1 ½ ΙΝΤΣΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 0,6 KW , ΠΑΡΟΧΗΣ 18 m ³ /h, - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 3 m ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΟ 10 m	3
2	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GROUNDFOΣ AP 12.50 ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ 2 ΙΝΤΣΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 1,7 KW , ΠΑΡΟΧΗΣ 32 m ³ /h, - ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 3 m ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΟ 10 m	2
3	ΚΑΛΩΔΙΟ 10 m ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ GROUNDFOΣ AP	2

Με δεδομένο ότι :

- 1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων,
- 2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και δεν εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς της επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.



3) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006) ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση βλαβών των δικτύων ομβρίων του Δήμου Χαλκίδας.

Προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση για την ως άνω προμήθεια, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 4.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 165/2016 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με Κ.Α. 620707 και τίτλο «Συντήρηση Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων Χαλκίδας» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΤΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ