



Χαλκίδα 19 /03/ 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Την Κυριακή 18/03/2018 διαπιστώθηκε βλάβη στο μοτέρ των αναδευτήρων κροκιδωτικού και πολυηλεκτρολύτη στη μονάδα του διυλιστηρίου Δ.Ε Αυλίδας.

Για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται η περιέλιξη του κινητήρα.

Η επιχείρηση δε διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό στην αποθήκη της για την επισκευή της βλάβης.

Με δεδομένο ότι :

- 1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες ανάγκες , αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων.
- 2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και ουδόλως εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς της επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
- 3) Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η λειτουργία των αναδευτήρων για την απρόσκοπτη λειτουργία του διυλιστηρίου.

Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 328 του Ν4412/2016 & 158 Ν3463/2006 , διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο που καθορίζεται με το Ν4412/2016 (άρθρο 328, παρ 1 – ΦΕΚ Α14/08-08-2016). Το κόστος της προμήθειας δεν υπερβαίνει το 200 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Κωδικός CPV : 50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων

Η δαπάνη θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 277/2017 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ, όπως ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με Κ.Α. 620702 και τίτλο «Λειτουργία & Συντήρηση Εγκ/σεων Επεξ/σίας Ποσ. Νερού Αυλίδας με ΦΠΑ 24%», καθώς και πίστωση στο κεφάλαιο « ΦΠΑ εξόδων » με Κ.Α 54006224 και τίτλο « ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%».



Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΠΛ ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΙΠΛ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοτέρ Αναδευτήρα Mot. 3 ~M56b4

Hz	KW	Δ V Y	Rpm
50	0.09	230/400	1360
60	0.1	266/460	1670

σύμφωνα με το δείγμα που είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία.

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΠΛ ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΙΠΛ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ