



ΧΑΛΚΙΔΑ , ___ / 10 / 2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών, για την λειτουργία του σιντριβανιού που βρίσκεται στην πλατεία του Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Χαλκίδας.

Τα υλικά που απαιτούνται είναι :

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ/ΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.)
1	ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	Q: 48 m ³ /h , H: 25 m	1
2	ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	Q: 48 m ³ /h , H: 15 m	1
3	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LED	24 V / 10 W	15

Η παράδοση των υλικών θα γίνει κατόπιν έγγραφης εντολής από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία παραγγελίας.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην Κεντρική Αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επί της οδού Κιμώλου στη Χαλκίδα, όπου και θα γίνεται η παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή.

Τα ανωτέρω υλικά θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο της προμήθειας.

Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στο άρθρο 328 παρ.1 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ως άνω υλικών συμπεριλαμβάνοντας και το κόστος εγκατάστασης – δοκιμής λειτουργίας, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 4.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 277/2017 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με Κ.Α. 620702 και τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση Μηχανημάτων Ύδρευσης Χαλκίδας» και ο Φ.Π.Α. τον Κ.Α 54006224.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ