

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΧΑΛΚΙΔΑ , 29/ 11 / 2018****Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην απευθείας ανάθεση για την επισκευή ενός κάθετου Αντλητικού Συγκροτήματος (Booster) το οποίο είναι τοποθετημένο εντος φρεατίου σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης και χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της περιοχής Πανόραμα στην Δ.Ε. Ανθηδόνας, η οποία περιοχή δεν δύναται να υδροδοτηθεί με φυσική ροή του νερού καθώς είναι σε ψηλότερο σημείο από την δεξαμενή διανομής νερού.

Για την επισκευή του ως άνω κάθετου Αντλητικού Συγκροτήματος (Booster) και την εγκατάσταση μιας αντλίας 750W εντος του φρεατίου ώστε να το εκκενώνει από τυχόν βρόχινα νερά, απαιτούνται τα παρακάτω υλικά - εργασία :

ΥΛΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ
Περιέλιξη Ηλεκτροκινητήρα 7,5 kw
Ρουλεμάν 6308
Ρουλεμάν 7308
Αντλία αποστράγγισης 750W
Εργασία εξαγωγής – επισκευής και επανατοποθέτησης

Με δεδομένο ότι :

- 1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων και
- 2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και δεν εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς της επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
- 3) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω επισκευής (**όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006**) ώστε να εξασφαλιστεί και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αδιάλειπτη υδροδότηση της περιοχής Πανόραμα στην Δ.Ε. Ανθηδόνα.

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση για την επισκευή του κάθετου Αντλητικού Συγκροτήματος (Booster), διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην **Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)**.

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 700,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **277/2017 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με **Κ.Α. 620702** και τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Μηχ. Ύδρευσης Ανθηδόνας με ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον **Κ.Α 54006224**.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΝΙΚΟΣ ΣΜΠΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ