

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ , 7/11 / 2018****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην απευθείας ανάθεση για την επισκευή καταθλιπτικού χαλύβδινου αγωγού ακαθάρτων του Αντλιοστασίου Αγ. Νικολάου, διατομής DN 400.

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκε ρωγμή στον καταθλιπτικό αγωγό ακαθάρτων του αντλιοστασίου Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Χαλκίδας, διατομής DN 400 και λόγω του υλικού κατασκευής του αγωγού (μεταλλικός), απαιτείται η επισκευή του από εξειδικευμένο τεχνίτη, ο οποίος θα πρέπει να έχει εμπειρία και ικανότητα ως προς τη συγκόλληση αγωγών ύδρευσης υπό πίεση με χρήση μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης.

Αναφέρεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δε διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμό και προσωπικό για την προαναφερόμενη εργασία.

Με δεδομένο ότι :

- 1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων και
- 2) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω επισκευής (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006) ώστε να αποκατασταθεί η έκτακτη βλάβη του καταθλιπτικού αγωγού DN 400 και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου ακαθάρτων Αγ. Νικολάου.

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης του αγωγού ύδρευσης DN 400 διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην **Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)**.

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 400,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 277/2017 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει εγκριθεί, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με Κ.Α. 620708 και τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Έργων Ακαθάρτων με ΦΠΑ 24% Χαλκίδας» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΠΤ. ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Ν.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ