



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΙΩΝΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ , 28 / 8 / 2018

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην αντικατάσταση τμήματος μεταλλικού αγωγού DN100 ο οποίος εν' μέρει είναι τσιμενταρισμένος στο Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων «ΟΣΕ» Δ.Ε. Χαλκίδας.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω ρωγμής που έχει παρουσιαστεί στο εν' λόγω τμήμα του αγωγού, μήκους 60cm (περίπου) πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα λόγω πτώσης του βαθμού απόδοσης της αντίστοιχης αντλίας. Για την αντικατάσταση του θα χρειαστούν και δυο φλάντζες DN100.

Επίσης κρίνεται απαραίτητο να αντικατασταθεί και μια γωνιά DN100 – 90°.

Αναφέρεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμό και προσωπικό για την προαναφερόμενη εργασία, και πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.

Με δεδομένο ότι :

- 1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων και
- 2) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω Παροχής Υπηρεσίας (όπως ορίζεται στο **άρθρο 158 του ν. 3463/2006**) ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Αντλιοστασίου Ακαθάρτων «ΟΣΕ».

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση για την ως άνω Παροχή Υπηρεσίας διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (**€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ**) που καθορίζεται στην **Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)**.

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 400,00 (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στο κεφάλαιο **«Παροχές Τρίτων»** με



Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

**Κ.Α. 620710 και τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αποχέτευσης»
και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ
α/α**

**ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**