

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α****ΧΑΛΚΙΔΑ , 30 / 8 / 2019****Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α5 – ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

Η παρούσα Έκθεση Αναγκαιότητας συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην επισκευή του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, Ονομαστικής Ισχύος 33 KVA (Perkins / Leroy-Somer) του Αντλιοστασίου Ακαθάρτων Α5 – Αγ. Στεφάνου Δ.Ε. Ληλαντίου.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω του ότι πλημμύρησε από βρόχινα ύδατα ο υπόγειος χώρος που βρίσκεται το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) στο εν' λόγω Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων, χρήζει άμεσης επισκευής και επαναλειτουργίας.

Οι εργασίες επισκευής που πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΛΙΚΩΝ	ΕΝΔ. ΚΟΣΤΟΣ
1	Αποσυναρμολόγηση κινητήρα, καθαρισμός – στέγνωμα και επασυναρμολόγηση	€ 300,00
2	Αποσυναρμολόγηση γεννήτριας, στέγνωμα περιέλιξης σε ειδικό φούρνο και επασυναρμολόγηση	€ 300,00
3	Καθαρισμός όλων των επαφών του ηλεκτρικού πίνακα με ειδικό σπρέι	€ 150,00
4	Λάδι κινητήρα	€ 40,00
5	Παραφλού	€ 10,00

Η επισκευή της αντλίας πετρελαίου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης και να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση για την ως άνω Παροχή Υπηρεσίας, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει όριο των **(€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ)** που καθορίζεται στην **Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).**

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 800,00 (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με **Κ.Α. 620710** και τίτλο «Επισκευές και συντήρηση μηχ. εξοπλισμού αποχέτευσης Ληλαντίου» και ο Φ.Π.Α. στον **Κ.Α 54006224.**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ