

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α****ΧΑΛΚΙΔΑ , 24/ 10 / 2019****Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ**

Η παρούσα Έκθεση Αναγκαιότητας συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια **τριών (3) UPS on line (Uninterruptible Power Supply (UPS) – Σταθεροποιητής Τάσης), φαινόμενης ισχύος 600VA, τάσης 220V, καθαρού ημιτόνου**, τα οποία θα τοποθετηθούν στους ηλεκτρικούς πίνακες των αντλιοστασίων ακαθάρτων της Δ.Ε. Ληλαντίου για την αποφυγή βλαβών λόγω αυξομειώσεων τάσης στα ηλεκτρονικά στοιχεία των πινάκων και να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εν' λόγω αντλιοστασίων.

Προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση της ως άνω προμηθείας, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το όριο των **(€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ)** που καθορίζεται στην **Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)**.

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 800,00 (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στο κεφάλαιο «**Παροχές Τρίτων**» με **Κ.Α. 620714** και τίτλο «**Επισκευή & Συντήρηση Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Ληλαντίου 24%**» και ο Φ.Π.Α. στον **Κ.Α 54006224**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ