

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΧΑΛΚΙΔΑ, 11 / 12 / 2019****Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια **δύο (2) Ακροφύσια Καθαρισμού**.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

| α/α | Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών | Τεμ. | Ενδ. Τιμή μονάδας | Σύνολο (€) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Ακροφύσιο λάστιχου μηχανήματος καθαρισμού. Ωοειδής Κεφαλή (μπέκ καθαρισμού) τύπου CELLINA Διάσταση σύνδεσης : 1/2" Βάρος : 95 γραμμάρια Διαστάσεις ακροφυσίου : Μήκος 46 χιλιοστά – Διάμετρος 28χιλιοστά Οπίσθια στόμια : πλήθος × γωνία 6 × 35° Εμπρόσθια στόμια : πλήθος × γωνία 1 × 0° Παροχή λειτουργίας : από 50 έως 170 λίτρα / λεπτό Εύρος Χρήσης σε αγωγούς : από 50 έως 200 χιλιοστά. | 2 | 100,00 | 200,00 |
| Σύνολο | | | | 200,00 |

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : **45232411-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ακαθάρτων υδάτων.**

Τα ως άνω ακροφύσια θα πρέπει να έχουν εγγύηση ενός έτους (τουλάχιστον) και να είναι ετοιμοπαράδοτα. Η παράδοση αυτών θα γίνει στην έδρα της ΔΕΥΑΧ επί της οδού Κιμώλου.

Με δεδομένο ότι :

- 1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων
- 2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και δεν εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς της επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.



Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

3) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006) ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατόν αποδοτικότερη λειτουργία του μηχανήματος καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ.

Προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση για την ως άνω προμήθεια, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 200,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο κεφάλαιο «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ» με Κ.Α. 250501 και τίτλο «ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54002524.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ