

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΧΑΛΚΙΔΑ, 22 / 1 / 2020****ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην επισκευή ενός Η/Ζ που είναι εγκατεστημένο στο Αντλιοστάσιο «ΚΑΝΗΘΟΥ», ισχύος 26kVA της εταιρείας MERCEDES, ενός Η/Ζ που είναι εγκατεστημένο στο Αντλιοστάσιο «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ισχύος 40kVA της εταιρείας DEUTZ και ενός Η/Ζ που είναι εγκατεστημένο στο Αντλιοστάσιο «Δ», ισχύος 38kVA της εταιρείας DEUTZ.

Στα Αντλιοστάσια Ακαθάρτων «ΚΑΝΗΘΟΥ», «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και «Δ» υπάρχουν εγκατεστημένα Η/Ζ για τις έκτακτες ανάγκες ηλεκτροδότησης της μονάδας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ. Κατά τον έλεγχο στα Η/Ζ διαπιστώθηκε πως τα Η/Ζ χρήζουν άμεσης επισκευής – συντήρησης.

Η εργασία επισκευής – συντήρησης θα γίνει από ειδικευμένο συνεργείο και θα περιλαμβάνει τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω.

Για ευνόητους λόγους πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα με την διαδικασία του κατεπειγόντως.

Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες επισκευής – συντήρησης καθώς και το ενδεικτικό κόστος αυτών.

Επισκευή Η/Ζ Αντλιοστασίου «Κανήθου»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Αλλαγή λαδιού, αντικατάσταση φίλτρων λαδιού & πετρελαίου, καθαρισμός σωληνώσεων πετρελαίου, θέση σε λειτουργία, δοκιμές.	€ 250,00

Επισκευή Η/Ζ Αντλιοστασίου Ακαθάρτων «Αγ. Νικολάου»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Αλλαγή λαδιού, αντικατάσταση φίλτρων λαδιού & πετρελαίου, καθαρισμός σωληνώσεων πετρελαίου, θέση σε λειτουργία, δοκιμές.	€ 350,00

Επισκευή Η/Ζ Αντλιοστασίου Ακαθάρτων «Δ»

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Αλλαγή λαδιού, αντικατάσταση φίλτρων λαδιού & πετρελαίου, καθαρισμός σωληνώσεων πετρελαίου, θέση σε λειτουργία, δοκιμές. Επισκευή αντλίας αναρρόφησης καυσίμου, επισκευή ρυθμιστικών βαλβίδων.	€ 550,00

Η δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

50532300-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών

Προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση της ως άνω προμηθείας, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το όριο των **(€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ)** που καθορίζεται στην **Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)**.

Η δαπάνη για το τμήμα Αποχέτευσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 1.150,00 (χωρίς ΦΠΑ)** και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **249/2019 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στο κεφάλαιο «**Παροχές τρίτων**» με **Κ.Α. 620710** και τίτλο «**Επισκευές & Συντήρηση Μηχ. Εξοπ. Αποχ/σης**» και ο **ΦΠΑ 24%** του **Κ.Α. 54006224**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ