

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΧΑΛΚΙΔΑ , 10 / 3 / 2020****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην απευθείας ανάθεση για την επισκευή και αναβάθμιση τριών (3) πομπών VHF, δυο (2) λήψεων και ενός (1) δέκτη, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις γεωτρήσεις ύδρευσης για την συμβατική τους λειτουργία.

Πιο συγκεκριμένα οι επισκευές που πρέπει να γίνουν είναι :

A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	ΕΝΔ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1	- Πομπός - Πομπός - Πομπός	- Κύκλωμα στάθμης υγρών – Υπολογιστή - Κύκλωμα στάθμης υγρών, κύκλωμα τροφοδοτικού, κύκλωμα PLL - Αλλαγή εξόδων RF	€ 300,00
2	- Λήψη - Λήψη	- Κύκλωμα ράδιου VHF - Κύκλωμα ράδιου VHF - PLL	€ 200,00
3	- Δέκτης	- Κύκλωμα μνήμης συγκρατήσεως	€ 150,00
ΣΥΝΟΛΟ :			€ 650,00

Αναφέρεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δε διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμό και προσωπικό για την προαναφερόμενη εργασία.

Με δεδομένο ότι :

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων και

2) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω επισκευής (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006) ώστε να εξασφαλιστεί και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αδιάλειπτη υδροδότηση της Δ.Ε. Χαλκίδας.

Προτείνεται η απευθείας ανάθεση για την επισκευή και αναβάθμιση των τεσσάρων πομπών ασύρματου τηλεχειρισμού, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

(€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 650,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με Κ.Α. 620706 και τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση Έργων Ύδρευσης με ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ