

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΧΑΛΚΙΔΑ, 24 / 3 / 2020****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια **πέντε (5) βαλβίδων εξαερισμού διπλής ενέργειας με ορειχάλκινο σώμα, μιας ίντσας – ονομαστικής πίεσης PN16.**

Πιο συγκεκριμένα, λόγω εγκλωβισμού αέρος στα σημεία που αναφέρονται πιο κάτω, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση των ως άνω βαλβίδων ώστε να επιτευχθεί η εξαγωγή του.

<b>A/A</b>	<b>ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΤΕΜ.</b>	<b>ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ / ΤΕΜ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	Καταθλιπτικός αγωγός DN700 εξωτερικού υδραγωγείου Ούγγρων	3	€ 150,00	€ 450,00
2	Καταθλιπτικός αγωγός των Booster Δυλιστηρίου	1	€ 150,00	€ 150,00
3	Αντλίες χλωρίωσης Δυλιστηρίου	1	€ 150,00	€ 150,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>				<b>€ 750,00</b>

Οι ως άνω βαλβίδες θα πρέπει να είναι Ευρωπαϊκής Προέλευσης και ετοιμοπαράδοτες.

Με δεδομένο ότι :

1) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας (**όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006**) ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη υδροδότηση της Δ.Ε. Χαλκίδας.

**Προτείνεται** η απευθείας ανάθεση για την προμήθεια των ως άνω υλικών, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των (**€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ**) που καθορίζεται στην **Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).**

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 750,00** (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στο κεφάλαιο **«Παροχές Τρίτων» με Κ.Α. 620706** και τίτλο **«Επισκευές & Συντήρηση Έργων Ύδρευσης»** και ο Φ.Π.Α. στον **Κ.Α 54006224.**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

**«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»**

---

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΛΙΡΗΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ