

## ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΗΣ

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**  
**ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**  
**ΧΑΛΚΙΔΑΣ «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»**  
**Γραμ. Δ/κού Συμβουλίου**  
**Ταχ. Δ/ση: Νεοφύτου 69**  
**Τηλ. : 2221-0-29995**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**Από το με αριθμό 9 Πρακτικό**  
**της από 3/7/ 2019 Συνεδρίασης**  
**του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**της Δημοτικής Επιχείρησης**  
**Υδρευσης - Αποχ/σης Χαλκίδας**  
**«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»**

Στη Χαλκίδα & στα Γραφεία της ΔΕΥΑΧ σήμερα τη 3<sup>η</sup> του μήνα Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα **Τετάρτη** & ώρα **13.00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης - Αποχέτευσης Χαλκίδας «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» έπειτα από την **4199/28.6.2019** έγγραφη πρόσκληση του κ. **Προέδρου** του **Διοικητικού Συμβουλίου**, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 2** του **άρθρου 4** του **Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως»**.

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο **11** μελών βρέθηκαν παρόντα **7**, όπως παρακάτω:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

<b>1.- Μάξης Αναστάσιος</b>	<b>Πρόεδρος ΔΣ/ΔΕΥΑΧ</b>
<b>2.- Γιαννούκος Γεώργιος,</b>	<b>Αντιπρόεδρος</b>
<b>3.- Θεοδώρου Σταύρος,</b>	<b>Μέλος</b>
<b>4.-Αναγνωστάκης Κωνστ.,</b>	<b>Μέλος</b>
<b>5.-Παπαβασιλείου Δημ.,</b>	<b>Μέλος</b>
<b>6.-Τσαφέρους Παναγιώτης,</b>	<b>Μέλος</b>
<b>7.-Κούκουρας Χρήστος,</b>	<b>Μέλος</b>

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

<b>1.Βάκα Ελένη,</b>	<b>Μέλος</b>
<b>2.Κουράκης Εμμ.,</b>	<b>Μέλος</b>
<b>3.Σιγανός Αλέξανδρος,</b>	<b>Μέλος</b>
<b>4.Κυπαρισσόπουλος Ι.,</b>	<b>Μέλος</b>

Καθήκοντα Γραμματέως του ΔΣ ασκεί η υπάλληλος της Επιχείρησης Ελένη Ζάγουρα.

Μετά από αυτά ο **Πρόεδρος** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Επιχείρησης κήρυξε την έναρξη της **Τακτικής Συνεδρίασης** του Σώματος, συζητήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης & ελήφθη η πάρα κάτω απόφαση:

**Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ   Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ   139**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) σε Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων Δ.Ε. Ν.Αρτάκης».

Ο Γενικός Δ/ντής, κ. **Χαράλαμπος Μανιάτης**, εισηγούμενος το πάρα πάνω θέμα έθεσε υπόψη του ΔΣ την **εισήγηση** που θεωρήθηκε αρμοδίως από το Ν. κ. Νικόλαο Σμπιλήρη, Δ/ντή Τ.Υ./ΔΕΥΑΧ και αναφέρεται στην έγκριση από το ΔΣ της με αρ.4/2019 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) σε Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων Δ.Ε. Ν. Αρτάκης» για την προμήθεια ενός ελαφρώς μεταχειρισμένου σε άριστη κατάσταση Η/Ζ ισχύος 150 KVA, το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί στο Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων Α3-ΠΡΟΚΕΛ Δ.Ε. Ν. Αρτάκης.

Η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας δύναται να γίνει με απευθείας ανάθεση διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο του άρθρου 328 του Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε άριστη κατάσταση ενός **Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), Ισχύος 150 KVA, (ST/BY) 1.500 RPM, ανοικτού τύπου, Ευρωπαϊκής Προέλευσης ελαφρώς μεταχειρισμένο και ανακατασκευασμένο σε άριστη κατάσταση με λιγότερο από 50h λειτουργίας με καινούργιο πεδίο αυτόματης μεταγωγής**, το οποίο θα αποτελέσει την εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας του Αντλιοστασίου Λυμάτων Α3 (προ Κ.Ε.Λ.) Δ.Ε. Νέας Αρτάκης με ηλεκτρική ενέργεια έτσι ώστε, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από την ΔΕΗ, οι λειτουργίες των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων να μην διακόπτονται.

Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος θα τοποθετηθεί στον περιφραγμένο χώρο του Αντλιοστασίου Λυμάτων Α3 Δ.Ε. Νέας Αρτάκης.

Ο χρόνος της **εγγύησης** της υπό προμήθεια Ηλεκτρογεννήτριας, καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός θα είναι **1 έτος** και θα αρχίζει από την παραλαβή του Η/Ζ, πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει δωρεάν τις προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις/service του Η/Ζ (εργασία) με εξαίρεση τα αναλώσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Η παράδοση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνει στις εγκαταστάσεις μας με παράλληλη εκπαίδευση προσωπικού της ΔΕΥΑΧ.

Ο Προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **11.000,00€** (Κ.Α. 620710) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (24%). Θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 245/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Η/Ζ, προσδιορίζονται στο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές».

\_\_\_\_ / 2 / 2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  
ΠΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ  
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Ν.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  
ΗΛ/ΤΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

Το Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Εγκρίνει τη με αρ.4/2019 Μελέτη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) σε Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων Δ.Ε. Ν. Αρτάκης», σύμφωνα με την παραπάνω Τεχνική Έκθεση, προϋπολογισμού 11.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση.

3. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 620710 & 54006224 του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Αναστάσιος Μάξης**

**1. Γιαννούκος Γεώργιος,**

**2. Θεοδώρου Σταύρος,**

**3.-Αναγνωστάκης Κωνστ.,**

**4.-Παπαβασιλείου Δημ.,**

**5.-Τζαφέρης Παναγιώτης,**

**6.-Κούκουρας Χρήστος,**

**Αντιπρόεδρος**

**Μέλος**

**Μέλος**

**Μέλος**

**Μέλος**

**Μέλο**