

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΧΑΛΚΙΔΑ , 22/07/2020****Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην αντικατάσταση Αντλητικού Συγκροτήματος - Γεώτρησης στο Καραμή λόγω βλάβης.

Περιλαμβάνεται η εξαγωγή του παλαιού αντλητικού συγκροτήματος και η προμήθεια και εγκατάσταση στη γεώτρηση καινούργιου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

ισχύς	τουλάχιστον 67,1 KW (90 HP)
Παροχή	130 m <sup>3</sup> /h σε μανομετρικό 140 m
Διάμετρος στομίου αντλίας	6''
διάμετρος κινητήρα	8''
Απορροφώμενο ρεύμα στο σημείο λειτουργίας	Μέχρι 130Α λόγω ηλεκτρικών περιορισμών
Σώμα αντλίας και πτερωτής	χυτοσίδηρος
πτερωτή	μικτής ροής

Η επιχείρηση δε διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος.

Με δεδομένο ότι :

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων και

2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και ουδόλως εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς της επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που πιθανότατα να οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των εξαρτημάτων που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά ο εξοπλισμός για τον οποίο προορίζονται.

Η διαδικασία ανάθεσης για την αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα, βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος εκτέλεσης της.



**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

**«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»**

---

Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των **6.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.)**, και θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **249/2019 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.** , όπως έχει τροποποιηθεί με την αρ. 56/2020 **απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.** στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού **60.000,00€** στο κεφάλαιο «**Παροχές τρίτων**» με **Κ.Α. 620702** και τίτλο «**Επισκευές και συντήρηση Η/Μ Ύδρευσης Χαλκίδας**» καθώς και πίστωση ποσού **670.128€** στο κεφάλαιο Φ.Π.Α. Εξόδων με **Κ.Α. 54006224** και τίτλο «**Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%**» .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΕΥΑΧ

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ