

**ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ****Χαλκίδα, 23/09/2020****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται, προκειμένου να προβούμε σε προμήθεια κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης ενός γραφείου στο κτίριο του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε επιβαρυμένο περιβάλλον και θα πρέπει να φέρει αυξημένη ανθεκτικότητα στον αλμυρό αέρα, τη βροχή και σε άλλα διαβρωτικά στοιχεία.

**Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε προμήθεια για το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας:**

| A/A            | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
|----------------|---|----------|----------------------|------------------|
| 1              | Κλιματιστικό τοίχου 12.000 BTU ενδεικτικού οίκου INVENTOR | 1        | 750,00               | 750,00           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ:</b> |   |          |                      | <b>750,00 €</b>  |

Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται η παράδοση του κλιματιστικού στο χώρο που θα υποδείξει η ΔΕΥΑΧ (Δήμος Χαλκιδέων) όπως και η εργασία και τα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση. Η απόσταση της εσωτερικής από την εξωτερική μονάδα δεν θα ξεπερνάει τα 6m.  
Στο παραπάνω κόστος επίσης συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση της παλιάς εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (μαζί με τις σωληνώσεις).

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- 1) Τεχνολογίας Inverter.
- 2) Ψυκτική Απόδοση 12.000 BTU / R32.
- 3) Φίλτρο Αποστείρωσης ενδεικτικού τύπου HEPA.
- 4) Ιονιστής.
- 5) Ενεργειακή Κλάση A+++.
- 6) **10 χρόνια εγγύηση κατασκευαστή** η οποία θα καλύπτει τόσο τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη όσο και τον συμπιεστή. Η διάρκεια εγγύησης θα παρέχεται πρωτίτως από τον κατασκευαστή και όχι από τον προμηθευτή του προϊόντος.
- 7) Αντιδιαβρωτική Προστασία τουλάχιστον στην εξωτερική μονάδα (ενδεικτικού οίκου Inventor – με υδροφιλική επικάλυψη). Ανθεκτικότητα σε αλμυρό αέρα, βροχή και άλλα διαβρωτικά στοιχεία.

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:**

- Το προσφερόμενο προϊόν θα καλύπτει όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστο.
- Μαζί με τη προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία του κλιματιστικού, η περιγραφή εγγύησης του κατασκευαστή αλλά και η περιγραφή της αντιδιαβρωτικής προστασίας που προσφέρει ο κατασκευαστής.
- Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας και **το κόστος μεταφορικών / εγκατάστασης επιβαρύνει τον προμηθευτή.**
- Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με **πίστωση τριών μηνών** από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Η δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

**42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου**

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια του κλιματιστικού, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος εκτέλεσής της.

Η δαπάνη για το ΚΛΧ, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των **750,00 € χωρίς ΦΠΑ** θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού **40.000,00 €**, στον **Κ.Α. 620701** με τίτλο «**Επισκευές & Συντήρηση κτιρίων & Εγκ/σεων με Φ.Π.Α. 24%**» καθώς και πίστωση ποσού **670.128,00 €** στο κεφάλαιο «**ΦΠΑ εξόδων**» με **Κ.Α. 54006224** και τίτλο «**ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%**».

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ  
Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  
ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ