

**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ****Χαλκίδα, 27/10/2020****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε σε προμήθεια νέας βαρελαντλίας όπως και ανταλλακτικά υφιστάμενης αντλίας για το τμήμα Ύδρευσης.

Οι γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΧ έχουν εγκατεστημένες δεξαμενές χημικών, στις οποίες γίνεται πλήρωση αυτών από ηλεκτρικές αντλίες ειδικού τύπου. Μια εξ αυτών έχει υποστεί σημαντική φθορά και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε προμήθεια ανταλλακτικών όπως περιγράφεται παρακάτω.

Επιπλέον απαιτείται προμήθεια νέας βαρελαντλίας μετάγγισης χημικών η οποία θα χρησιμοποιείται για έκτακτη μετάγγιση Υποχλωριώδους Νατρίου στα τμήματα της ΔΕΥΑΧ (Γεωτρήσεις, Διυλιστήριο Αυλίδας, Κέντρα Λυμάτων κτλ.). Η αντλία θα φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται παρακάτω.

Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε προμήθεια για το Τμήμα Ύδρευσης:**ΟΜΑΔΑ Α:**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Κόμπλερ αντλίας (1004) οίκου JESSBERGER JP-280	1	35,00	35,00
2	Κόμπλερ κινητήρα (8333) οίκου JESSBERGER JP-280	1	20,00	20,00
3	Ρότορας αντλίας PP (1608) οίκου JESSBERGER JP-280	1	35,00	35,00
ΣΥΝΟΛΟ:				90,00 €

ΟΜΑΔΑ Β:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Βαρελαντλία μετάγγισης χημικών ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας χωρίς LVR, 230 V, 1~, 50/60 Hz, 825 W IP24, διακόπτης ON/OFF, 5m καλώδιο με βύσμα	1	900,00	900,00



Στέλεχος αντλίας: Υλικό σωλήνας PVDF Μήκος 700mm Διάμετρος Φ41mm Seal-less design (χωρίς στυπιοθλίπτη) Άξονας: C-276 (Hastelloy) Φτερωτή: PVDF τύπου rotor Η αντλία θα φέρει ενσωματωμένο ακροσωλήνιο 1" με σφιγκτήρα για σύνδεση με σωλήνα Παροχή: 112 lt/min @H=0 m 100 lt/min @H=5 m Μέγιστο μανομετρικό: 16m				
ΣΥΝΟΛΟ:				900,00 €
<p>Η αντλία επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι Ευρωπαϊκού Οίκου και Προέλευσης. Επίσης θα καλύπτει κατ ελάχιστο όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά ή ανώτερα (ισχύς, παροχή, υλικά κατασκευής κτλ.). Ο άξονας θα είναι αποκλειστικά ποιότητας Hastelloy όπως περιγράφεται παραπάνω. Η αντλία θα είναι επί ποινής αποκλεισμού Seal-less (χωρίς στυπιοθλίπτη). Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με τη προσφορά φυλλάδιο του κατασκευαστή που θα πιστοποιεί τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Η αντλία θα παραδοθεί έτοιμη προς χρήση (κινητήρας – αντλία σε σύμπλεξη).</p>				

- Αφορά παράδοση στις ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΥΑΧ και **το κόστος μεταφορικών επιβαρύνει τον προμηθευτή.**
- Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με **πίστωση τριών μηνών** από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Η δαπάνη, κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

42124290-3 Μέρη φυγοκεντρικών αντλιών

42122100-1 Αντλίες υγρών



Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια των παραπάνω υλικών, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος εκτέλεσής της.

Η δαπάνη για το τμήμα Ύδρευσης που δε θα υπερβαίνει το ποσό των **990,00 € χωρίς ΦΠΑ** θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **249/2019 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού **572.700,00 €**, στον **Κ.Α. 620706** με τίτλο «**Επισκευές & Συντήρηση έργων Ύδρευσης**» καθώς και πίστωση ποσού **670.128,00 €** στο κεφάλαιο «**ΦΠΑ εξόδων**» με **Κ.Α. 54006224** και τίτλο «**ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%**».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ