



ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	4	Φλάντζα Περαστή PN 10 (ή 16) DN 125
2	4	Καμπύλη 90° 1.5D DN 125 x 3mm
3	1	Χαλυβδοσωλήνα 500mm DN 125 x 3mm
4	32	Σετ Βίδα / παξιμάδι / ροδέλα Inox M16 X 60 mm
5	4	Ελαστικό Παρέμβυσμα Φ125

Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑΣ

Όλα τα υλικά θα είναι **INOX 316**.

Οι τρύπες των φλαντζών θα αλφαδιαστούν με τις φλάντζες του υφιστάμενου δικτύου.