

**ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ****Χαλκίδα, 03/03/2021****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ**

Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται προκειμένου να προβούμε σε προμήθεια ανταλλακτικού βαρελαντλίας για τις ανάγκες χλωρίωσης του τμήματος Ύδρευσης.

Στις γεωτρήσεις των Δημοτικών Ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., υπάρχουν εγκατεστημένες δεξαμενές χλωρίωσης, οι οποίες αναπληρώνονται ανά διαστήματα με φορητές αντλίες χλωρίου. Μια εξ' αυτών έχει υποστεί ζημιά στο τμήμα της αντλίας και απαιτείται η αντικατάστασή του μιας και δεν δύναται να επισκευαστεί.

Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε προμήθεια για το τμήμα Ύδρευσης:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Στέλεχος αντλίας JP-280 (JESSBERGER)	1	600,00	600,00
ΣΥΝΟΛΟ:				600,00 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ:

Υλικό σωλήνα: **Polyvinylidene fluoride (PVDF)**

Διάμετρος: **Ø 41 mm**

Φτερωτή: **PVDF τύπου rotor**

Άξονας: **C-276 Hastelloy**

Μήκος: **700mm**

Seal-less design: **Χωρίς μηχανικό στυπιοθλίπτη**

Παροχή: **112 lt/min @ H = 0 m & 100 lt/min @ H = 5 m**

Μέγιστο μανομετρικό: **16m**

Η προσφερόμενη αντλία θα καλύπτει **κατ' ελάχιστο και επί ποινή αποκλεισμού** όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν τα απαραίτητα φυλλάδια που θα βεβαιώνουν τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.



Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

- Το στέλεχος της αντλίας θα συνεργάζεται πλήρως με τον ηλεκτροκινητήρα της περιγραφής χωρίς την απαίτηση επιπλέον εξαρτημάτων σύνδεσης.
- Αφορά παράδοση στο Χημείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και **το κόστος μεταφορικών επιβαρύνει τον προμηθευτή.**
- Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με **πίστωση τριών μηνών** από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Η δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

42122100-1 Αντλίες υγρών

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια της παραπάνω αντλίας, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος εκτέλεσής της.

Η δαπάνη, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των **600,00 € χωρίς ΦΠΑ** θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2021 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, στον οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού **70.000,00 €**, στον **Κ.Α. 620702** με τίτλο «**Επισκευές & Συντήρηση Η/Μ Ύδρευσης Χαλκίδας (με Φ.Π.Α. 24%)**» καθώς και πίστωση ποσού **808.104,00 €** στο κεφάλαιο «**ΦΠΑ εξόδων**» με **Κ.Α. 54006224** και τίτλο «**ΦΠΑ Παροχών Τρίτων με 24%**».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ
Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ