

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΙΩΝΗΣ**ΧΑΛΚΙΔΑ , 16 / 9 / 2021****ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια των απαραίτητων καλωδίων για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τις απαραίτητες δοκιμές και θέση σε λειτουργία του καινούργιου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος 110KVA, το οποίο έχει προμηθευτεί η ΔΕΥΑΧ και πρόκειται να τοποθετηθεί στην δεξαμενή διανομής νερού Ερίων.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ενδεικτικό κόστος για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών καθώς και το κόστος εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ70 + 35	50m	€ 42,00	€ 2.100,00
Χαλκός 35mm	19Kg (60m)	€ 20,00	€ 380,00
Σπιδάλ Β.Τ. Φ75	50m	€ 2,00	€ 100,00
Ερμάριο 44Χ65Χ25, IP65	1	€ 200,00	€ 200,00
Μονωτήρας 65mm με βίδα	5	€ 10,00	€ 50,00
Σφικτήρας γείωσης	3	€ 3,00	€ 9,00
Κως 75Χ10	25	€ 5,00	€ 125,00
Κως 35Χ10	15	€ 5,00	€ 75,00
Κόστος εργασίας εγκατάστασης, δοκιμών και θέση σε λειτουργία :			€ 600,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>			<b>€ 3.639,00</b>

Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας – εγκατάστασης (**όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006**) για την λειτουργία του καινούργιου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ισχύος 110KVA, το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί στην δεξαμενή Ερίων και θα ηλεκτροδοτεί τις δυο πολυβάθμιες αντλίες που είναι εγκατεστημένες εντός της δεξαμενής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Η διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα, βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος εκτέλεσής της.



**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

**«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Ο Προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € **3.640,00** (Κ.Α. 150101) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (24%). Θα βαρύνει τον εν ενεργεία προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 221/2020 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ