

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΧΑΛΚΙΔΑ , 1 / 10 / 2021**

ΑΡΜ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΙΩΝΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η****CPV : 44316000-8 Σιδηρικά Είδη**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην επισκευή και μερική αντικατάσταση των σωληνώσεων του Αντλιοστασίου Ακαθάρτων «ΟΣΕ» στην Δ.Ε. Χαλκίδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά την λειτουργία των αντλιών, παρατηρείται αυξημένη διαρροή λυμάτων στον θάλαμο του αντλιοστασίου, λόγω παλαιότητας και διαβρώσεων στις υφιστάμενες σωληνώσεις του. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι η δραματική πτώση βαθμού παροχευτικότητας των αντλιών. Για την εξασφάλιση της σωστής και αδιάλειπτης λειτουργίας του εν λόγω αντλιοστασίου, πρέπει να γίνουν οι πιο κάτω εργασίες από έμπειρους και εξιδεικευμένους τεχνίτες.

- Αποξήλωση των διαβρωμένων σωληνώσεων, από την άνω φλάντζα του δεξιού κλάδου κατάθλιψης έως και την φλάντζα του ανεπίστροφου.
- Την συναρμολόγηση, τοποθέτηση και συγκόλληση νέων.
- Κάθε συμπληρωματική εργασία για την επίτευξη των ανωτέρω (διάτρηση τοιχώματος θαλάμου, ικριώματα, κλπ).

Ο ανάδοχος θα είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών.

Οι ως άνω εργασίες θα πρέπει να γίνουν βράδυνες ώρες όπου μειώνεται η ροή των ακαθάρτων ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία του αντλιοστασίου.

Η ως άνω παροχή υπηρεσίας είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του εν λόγω αντλιοστασίου που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεχή παροχή των υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Το προσωπικό της Επιχείρησης στην παρούσα φάση δεν επαρκεί για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και είναι επιτακτική η ανάγκη υποβοήθησής τους από εξωτερικούς συνεργάτες στα πλαίσια της παρούσης.



Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αναφέρεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμό και προσωπικό για την προαναφερόμενη εργασία, και πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη.

Προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση της ως άνω Παροχής Υπηρεσίας, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το όριο των (**€ 30.000,00 χωρίς ΦΠΑ**) που καθορίζεται στην **Παρ. 1 του Αρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)**.

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **€ 500,00** (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν' ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**, όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει στο κεφάλαιο **«Παροχές Τρίτων» με Κ.Α. 620708** και τίτλο **«Επισκευές και Συντήρηση Έργων Ακαθάρτων»** και ο Φ.Π.Α. στον **Κ.Α 54006224**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ