



**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αρ. Μελέτης : 11 / 2025

## **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**

**«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Η παρούσα μελέτη (με αριθμ. 11/2025) εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Χαλκίδας τον Μάρτιο του έτους 2025.

CPV : 452313008 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης»

Η Μελέτη αυτή αφορά την αντικατάσταση των δύο μεταλλικών συλλεκτών (κολλεκτέρ) υποθαλάσσιων αγωγών ύδρευσης στη Χαλκίδα μεταξύ Σουβάλας και Κανήθου λόγω πολυκαιρίας, διάβρωσης και παρουσίας διαρροών στα υφιστάμενα. Επίσης θα αντικατασταθεί τμήμα των χαλύβδινων αγωγών Φ600 και από τις δυο πλευρές (Κάνηθο – Σουβάλα) λόγω φθοράς αυτών από την πολυκαιρία.

Τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα και τα υλικά διασύνδεσης των αγωγών με τους μεταλλικούς συλλέκτες δεν περιλαμβάνονται στην μελέτη και θα παρασχεθούν από την ΔΕΥΑΧ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών φαίνονται στο τεύχος Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Το εν λόγω έργο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημόσια υγεία.

Η παρούσα μελέτη περιγράφει το αντικείμενο του έργου και περιλαμβάνει :

Τεχνική Έκθεση, Προμέτρηση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Αντιστοίχιση ΕΤΕΠ, Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 80.000,00 χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η δαπάνη του έργου χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ και θα βαρύνει τον κωδικό 150101, του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

**ΧΑΛΚΙΔΑ , 11/3/2025**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.**

**ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΛΙΡΗΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**