



## ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.Π. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

7322/16-10-2025

Α.Α. Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

383772

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

372.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑ 62070207

ΚΑ 54006224

CPV

65120000-0 «Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του συνολικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



ΧΑΛΚΙΔΑ, 16/10/2025

Αρ.Πρωτ. : 7322

Αριθμός Μελέτης: Νο 29/2025

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ**  
**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ,**  
**ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 235 ΤΟΥ Ν. 4412/16, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ**  
**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**  
**«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 372.000,00 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)  
 ΉΤΟΙ: 461.280,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

*Η Πρόεδρος Δ.Σ./ ΔΕΥΑΧ*

*Διακηρύσσει*

*Την κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/16, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή*  
*αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο:*

**«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»**

*που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α' 147) και τους όρους της*  
*παρούσας και καλεί*

*τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη*  
*αναδόχου της ως άνω παροχής υπηρεσίας.*

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη <a href="http://www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr</a> του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	17/10/2025	17/10/2025	07/11/2025 14:30



4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .....	50
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	50
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .....	51
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.....	51
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	52
<b>5.</b>	<b>ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....</b>	<b>53</b>
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .....	53
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ .....	53
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ .....	54
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .....	55
<b>6.</b>	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....</b>	<b>56</b>
6.1	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	56
6.2	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	56
6.3	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....	56
6.4	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....	57
6.5	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ.....	57
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ		
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

## 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### 1.1 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα

Επωνυμία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997592478
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1007.F00675.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Νεοφύτου 69
Πόλη	Χαλκίδα
Ταχυδρομικός Κωδικός	34132
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL642
Τηλέφωνο	22210 61317-23518
Φαξ	2221061428
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	<a href="mailto:support@deyax.gr">support@deyax.gr</a> ,
Αρμόδιος για πληροφορίες	Παπαδήμα Μαρία, Χημικός Μηχανικός, Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Τηλ.: 2221061317
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	<a href="http://www.deyax.gr">www.deyax.gr</a> <a href="http://deyax.dimoschalkideon.gr/">http://deyax.dimoschalkideon.gr/</a>

#### Είδος Αναθέτοντος Φορέα

Ο Αναθέτων Φορέας είναι μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στον υποτομέα ΟΤΑ του Ν. 4270/14 (άρθ. 14 παρ. 1 εδαφ. δ περίπτωση (ββ)) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

#### Κύρια δραστηριότητα Α.Φ.

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση, η εκμετάλλευση, η διοίκηση και η λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, του Δήμου Χαλκιδέων.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και ο Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

#### Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του «ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» (εφεξής «ΕΣΗΔΗΣ»), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:  
την προαναφερθείσα διεύθυνση: [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) ή  
την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας: [www.deyax.gr](http://www.deyax.gr), <http://deyax.dimoschalkideon.gr/>

- δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr).

## 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

### Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 και 331 του Ν. 4412/16 (Βιβλίο ΙΙ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016.

### Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑ 62070207 «Συντήρηση και Λειτουργία Διυλιστηρίου Αυλίδας (με Φ.Π.Α. 24%)» & τον ΚΑ 54006224 που αφορά τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%) του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικονομικών ετών 2025, 2026 και 2027, ως κάτωθι:

ΕΤΟΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
2025	8.000,00	1.920,00	9.920,00
2026	186.000,00	44.640,00	230.640,00
2027	178.000,00	42.720,00	220.720,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>372.000,00</b>	<b>89.280,00</b>	<b>461.280,00</b>

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. 455/02-09-2025 (ΑΔΑΜ : 25REQ017476507, ΑΔΑ: ΨΖΒΞΟΕΚΜ-ΖΚ0) Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης για το οικονομικό έτος 2025, η με αρ. 132/19-08-2025 απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. [ΑΔΑ: 63ΓΠΟΕΚΜ-ΦΧΓ] περί έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «**Λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε. Αυλίδας**» και έγκρισης δαπάνης και η με αρ. Πρωτ. 6653/19.09.2025 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης [ΑΔΑ: 96ΡΖΟΕΚΜ-ΖΟ9].

## 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού της Δ.Ε. Αυλίδας. Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται:

- Το αντλιοστάσιο παροχής νερού από το υδραγωγείο του Μόρνου της ΕΥΔΑΠ. Το αντλιοστάσιο διαθέτει:
  - Ένα πλήρες αντλητικό συγκρότημα ανύψωσης πίεσης αποτελούμενο από τρεις όμοιες αντλίες ονομαστικών στοιχείων Q=200 m<sup>3</sup>/h H=80 m ενδεικτικής ισχύος 90 kw .
  - Πίνακες Χ.Τ. και διατάξεις εκκίνησης προστασίας και ρύθμισης στροφών. Περιλαμβάνεται ένας Γενικός Πίνακας Χ.Τ, δύο πίνακες εκκίνησης προστασίας και ρύθμισης στροφών (inverter), ένας πίνακας εκκίνησης και προστασίας με ομαλό εκκινητή (soft starter) και ένας πίνακας αυτοματισμού και επικοινωνιών.
  - Υδραυλική διάταξη σύνδεσης εισόδου εξόδου αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενη από δύο συλλέκτες (εισόδου-εξόδου) με τις δικλίδες χειρισμού και απομόνωσης, τις αντεπίστροφες βαλβίδες, τα τεμάχια εξάρμωσης και τις βαλβίδες ταχείας εκτόνωσης.
  - Υποσταθμός Μέσης Τάσης Ισχύος 250 KVA και Η/Ζ ισχύος 330 KVA.











**B. Έξοδα δημοσιεύσεων**

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, με την τιμή των δημοσιεύσεων για τους φορείς του Δημοσίου που προβλέπεται στην κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), [περί αμοιβής για την καταχώριση δημοσιεύσεων], εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Z του ν. 4270/2014 (Α' 143), περί προθεσμιών αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών. Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για τη σχετική παροχή υπηρεσίας. Η τυχόν διαφορά μεταξύ του κόστους δημοσίευσης που εφαρμόζεται για τους φορείς του Δημοσίου και του κόστους δημοσίευσης που εφαρμόζεται για τους ιδιώτες βαρύνει τον ανάδοχο και καταβάλλεται από αυτόν με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών στις εφημερίδες στις οποίες έχουν γίνει οι δημοσιεύσεις προηγούμενης παραγράφου. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την κατακύρωση, και σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης, να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαιτούμενα αποδεικτικά, από τα οποία προκύπτει ότι έχει εξοφλήσει τη διαφορά της τιμής του προηγούμενου εδαφίου στις εφημερίδες που καταχωρίζουν δημοσιεύσεις.

**1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης**

---

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

















**2.2.3.9.** Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

## Κριτήρια Επιλογής

### 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

**Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου της παρούσας όπως το Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) ή άλλο συναφές.**

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

### 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν:

**α)** Τεκμηρίωση μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2022, 2023 και 2024) ίσου με ή μεγαλύτερου από το 100% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α.) της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2022, 2023 και 2024), ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος με ή μεγαλύτερος από το 50% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α.) της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας.

**β)** Τεκμηρίωση μη αρνητικού αποτελέσματος (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων) για τις τρεις (3) δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (2022, 2023 και 2024).

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

### 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν:















Φ.Π.Α., αντίγραφο βιβλίου εσόδων, ισοζύγιο λογαριασμών κ.α.) ώστε να αποδεικνύεται ότι ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α.) της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

**Υπόδειγμα πίνακα:**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2022	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2023	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2024	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ 2022-2023-2024

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Στη στήλη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», αναγράφεται η επίσημη επωνυμία του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στη δημοπράτηση της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας (είτε ως μεμονωμένη Επιχείρηση είτε ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας).
- Στη στήλη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2022» αναγράφεται το ποσό του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών του οικονομικού έτους 2019 του αντίστοιχου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ».
- Στη στήλη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2023» αναγράφεται το ποσό του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών του οικονομικού έτους 2020 του αντίστοιχου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ».
- Στη στήλη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2024» αναγράφεται το ποσό του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών του οικονομικού έτους 2021 του αντίστοιχου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ».
- Στη στήλη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ 2022-2023-2024» αναγράφεται το ποσό του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2022, 2023 και 2024)

**β) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) του οικονομικού φορέα** στην οποία θα δηλώνεται ότι: το ύψος του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α.) της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2022, 2023 και 2024) ή αντίστοιχα 50% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α.) της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είτε δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2022, 2023 και 2024) είτε ασκεί οικονομική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση των κατά νόμο ισολογισμών τριών (3) ετών (2022, 2023 και 2024), συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. Β.3.(α) και Σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.

**Β.4.** Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

**Α) Κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων** την τελευταία τριετία (προ του έτους διενέργειας του διαγωνισμού) συμβάσεων παροχής υπηρεσίας σε συναφές αντικείμενο, συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 30% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α.) της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6 (α) της παρούσας. Η σύνταξη του καταλόγου γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

**Υπόδειγμα καταλόγου:**

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Α.Π. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΑΠΟ-ΕΩΣ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1							ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
2							ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
3							ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
.....							ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Στη στήλη «ΦΟΡΕΑΣ», αναγράφεται η επίσημη επωνυμία του Φορέα (Αναθέτων Φορέας ή Αναθέτουσα Αρχή) με τον οποίο συνήφθη η σύμβαση.
- Στη στήλη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναγράφεται η ονομασία της μεμονωμένης Επιχείρησης (διαγωνιζόμενος) ή της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχε ως μέλος ο διαγωνιζόμενος, που εκτέλεσε και παρέδωσε στον «ΦΟΡΕΑ» το αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο της Διακήρυξης.
- Στη στήλη «Α.Π. ΣΥΜΒΑΣΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΡΕΑ» και του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» με αντικείμενο σύμβασης παροχής υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο της Διακήρυξης.

- Στη στήλη «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» αναγράφεται το αντικείμενο της «Α.Π. ΣΥΜΒΑΣΗΣ» παροχής υπηρεσίας, το οποίο ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχει την υποχρέωση να εκτελέσει και να παραδώσει στον «ΦΟΡΕΑ» και το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο της Διακήρυξης.
- Στη στήλη «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΑΠΟ-ΕΩΣ)» αναγράφεται η διάρκεια εκτέλεσης της «Α.Π. ΣΥΜΒΑΣΗΣ», η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία οριστικής παραλαβής (εφόσον έχει περαιωθεί) του συμβατικού «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο της Διακήρυξης.
- Στη στήλη «ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)» αναγράφεται το συνολικό ποσό της «Α.Π. ΣΥΜΒΑΣΗΣ» με «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο της Διακήρυξης.
- Στη στήλη «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» αναγράφεται το είδος και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αποδεικτικού εγγράφου για την εκτέλεση και παράδοση του αντίστοιχου συμβατικού «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», το οποίο θα είναι σύμφωνο με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης. Ως «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» εκτέλεσης συμβάσεων υποβάλλονται τα ακόλουθα:
  - Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τον «ΦΟΡΕΑ» ή/και
  - Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής από τον «ΦΟΡΕΑ»

Η απαίτηση για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων παροχής υπηρεσίας του καταλόγου μπορεί να καλύπτεται και από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.2.8. της παρούσης.

**Β) Τεκμηρίωση της εμπειρίας της προτεινόμενης Ομάδας Υλοποίησης της Σύμβασης** της παραγράφου 2.2.6 (β), για την οποία οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

**ι) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) του οικονομικού φορέα** στην οποία θα δηλώνεται ότι:

**α)** η Ομάδα Υλοποίησης της Σύμβασης θα περιλαμβάνει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό σε 24ωρη βάση για την εκτέλεση και την επίβλεψη της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ», το οποίο θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από:

- Χημικό Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Η/Μ Μηχανικό απόφοιτο ΑΕΙ ως Υπεύθυνο Επίβλεψης και Λειτουργίας, με τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην λειτουργία & συντήρηση εγκαταστάσεων ταχυδιωλιστηρίων επεξεργασίας πόσιμου νερού με φίλτρα πρέσεως.
- Τεχνικό με άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου με **μερική απασχόληση** για αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών (Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας 3<sup>ης</sup> Ομάδας) (αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΠΔ 108/13). Επιπλέον πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε προγραμματισμό PLC Siemens Logo, ομαλών εκκινήτων (soft starter) και ρυθμιστών στροφών (Inverter) ώστε να μπορεί να επεμβαίνει σε έκτακτες διορθωτικές αλλαγές των προγραμμάτων αλλά και ρύθμιση των αυτοματισμών της μονάδας. Στην περίπτωση που ένα άτομο δεν μπορεί να συγκεντρώσει τα παραπάνω προσόντα μπορεί να απασχοληθούν και παραπάνω άτομα.
- Τεχνικό με άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2ης Ειδικότητας με **μερική απασχόληση** για αποκατάσταση μηχανολογικών βλαβών.
- Τεχνικούς, επί τόπου του έργου, για **24ωρη λειτουργία και συντήρηση** (για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον τέσσερις τεχνικοί για πλήρη απασχόληση και ένας για μερική απασχόληση). Τουλάχιστον οι μισοί τεχνικοί θα έχουν τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία στη συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με την ίδια εφαρμοζόμενη μέθοδο επεξεργασίας του Διωλιστηρίου (μονάδα διύλισης με φίλτρα βαρύτητας). Οι τεχνικοί αυτοί θα διαθέτουν άδεια τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων 2<sup>ης</sup> ειδικότητας (ΠΔ 115/2012) και άνω ή άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας 1<sup>ης</sup> Ομάδας και άνω (αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΠΔ 108/13)

▪ Ένα (1) ανειδίκευτο εργάτη.

▪ Ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας

ii) Πίνακα μελών της Ομάδας Υλοποίησης της Σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6 (β) της παρούσας και σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

**Υπόδειγμα πίνακα:**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ	ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
1				
2				
3				
....				

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Στη στήλη «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ» αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μέλους που θα συμμετάσχει στην Ομάδα Υλοποίησης της Σύμβασης.
- Στη στήλη «ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αναγράφεται η ιδιότητα της θέσης του κάθε μέλους στην εκτέλεση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6 (β) της παρούσας.
- Στη στήλη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ/ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», αναγράφεται η επαγγελματική ιδιότητα ή/και το γνωστικό αντικείμενο του κάθε μέλους σύμφωνα με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον αυτή απαιτείται.
- Στη στήλη «ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ» αναγράφεται η σχέση εργασίας του κάθε μέλους με τον οικονομικό φορέα και

iii) Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες, θα πρέπει να καταθέσει **Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) των εξωτερικών συνεργατών του**, οι οποίοι ως Μέλη της Ομάδας Υλοποίησης Σύμβασης θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης (αφορά μέλη τα οποία δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη του προσφέροντα), με την οποία θα δηλώνεται η συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ» και η αποδοχή των όρων της παρούσας Διακήρυξης.

Η απαίτηση για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων παροχής υπηρεσίας του καταλόγου μπορεί να καλύπτεται και από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.2.8 της παρούσης.

**Γ) Τεκμηρίωση του τεχνικού εξοπλισμού της παραγράφου 2.2.6 (γ), για τον οποίο οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:**

i) **Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) του οικονομικού φορέα** στην οποία θα δηλώνεται ότι για την εκτέλεση της σύμβασης της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»:

**α)** θα διατίθεται από τον Ανάδοχο ο απαιτούμενος κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός (μηχανήματα-μέσα-εργαλεία-όργανα-οχήματα) σε 24ωρη βάση για την εκτέλεση της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2.2.6 (γ) της Διακήρυξης

**Δ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) του οικονομικού φορέα** στην οποία θα δηλώνεται ότι για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»:

**(α)** έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και

**(β)** κατά την υποβολή της προσφοράς του έλαβε γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας και των εγκαταστάσεων των δικτύων ύδρευσης, **με συνημμένη τη σχετική**

αποδεικτική βεβαίωση της ΔΕΥΑΧ περί επίσκεψης στις εν λόγω εγκαταστάσεις (όροι χορήγησης στην 2.2.1).

(γ) τα στοιχεία που δηλώνει αναφορικά με την Ομάδα Υλοποίησης της Σύμβασης και τον Τεχνικό Εξοπλισμό, που προτίθεται ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι αληθή και

(δ) θα λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς προκύψει από πλημμελείς εργασίες ή από καθυστέρηση αντιμετώπισης δυσλειτουργιών των εγκαταστάσεων της μονάδας επεξεργασίας πόσιμου ύδατος της Δ.Ε. Αυλίδας.

**Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις, σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 της παρούσας Διακήρυξης, θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.**

**Β.5.** Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

**α) Αντίγραφα των πιστοποιήσεων** που έχουν λάβει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.7 και

**β) Πίνακα τεκμηρίωσης** στον οποίο θα αναφέρονται ο φορέας πιστοποίησης, το πρότυπο διαχείρισης, ο σκοπός/καλυπτόμενο αντικείμενο, ο αριθμός του πιστοποιητικού, η ημερομηνία αρχικής έκδοσης και η ημερομηνία λήξης αυτού. Συγκεκριμένα, προσκομίζεται πίνακας τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

**Υπόδειγμα πίνακα:**

Α/ Α	ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΣΚΟΠΟΣ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
1	...	EN ISO 9001:...	...	...	...	...
....						

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή των προσφορών, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

**Β.6.** Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα, για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) **για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

















η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης του Αναθέτοντα Φορέα, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 313 του ν. 4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 310 και 103 του ν. 4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.



















αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρόσκλησης. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

#### 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

**4.6.1.** Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
- δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
- ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
- στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.





απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

#### **5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών**

---

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης θα επιλύεται με διαπραγματεύσεις και κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση διαφωνίας, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση (άρθρο 56 του Ν. 5172/2025 (ΦΕΚ 10/ Α') με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.





πιστοποίηση να ανταποκρίνεται στον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους εργατικών (μισθολογικές δαπάνες).

Ειδικότερα η αναπροσαρμογή στην τιμή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

$$T = 0,10 * T_0 + 0,90 * T_0 * (1 + \alpha)$$

Όπου:

$T_0$  : η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση

$T$  : η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

$\alpha$  : το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

**Χαλκίδα, 16/10/2025**

**Η Πρόεδρος Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

**Ιωάννα Δαριβέρη**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ: Νο 29/2025**

**«Λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε Αυλίδας»**

## Ι. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

**ΜΕΛΕΤΗ: Νο 29/2025**

**«Λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε Αυλίδας»**

### ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά στην Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού της Δ.Ε. Αυλίδας. Στις εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται:

- Το αντλιοστάσιο παροχής νερού από το υδραγωγείο του Μόρνου της ΕΥΔΑΠ. Το αντλιοστάσιο διαθέτει:
  - Ένα πλήρες αντλητικό συγκρότημα ανύψωσης πίεσης αποτελούμενο από τρεις όμοιες αντλίες ονομαστικών στοιχείων  $Q=200 \text{ m}^3/\text{h}$   $H=80 \text{ m}$  ενδεικτικής ισχύος 90 kw
  - Πίνακες Χ.Τ. και διατάξεις εκκίνησης προστασίας και ρύθμισης στροφών. Περιλαμβάνεται ένας Γενικός Πίνακας Χ.Τ, δύο πίνακες εκκίνησης προστασίας και ρύθμισης στροφών (inverter), ένας πίνακας εκκίνησης και προστασίας με ομαλό εκκινητή (soft starter) και ένας πίνακας αυτοματισμού και επικοινωνιών.
  - Υδραυλική διάταξη σύνδεσης εισόδου εξόδου αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενη από δύο συλλέκτες (εισόδου-εξόδου) με τις δικλείδες χειρισμού και απομόνωσης, τις αντεπίστροφες βαλβίδες, τα τεμάχια εξάρμωσης και τις βαλβίδες ταχείας εκτόνωσης.
  - Υποσταθμός Μέσης Τάσης Ισχύος 250KVA
- Ο αγωγός σύνδεσης του αντλιοστασίου με το ταχυδιυλιστήριο μήκους 15Km (Φ 350). Ο αγωγός κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 240/2009 εγκεκριμένης μελέτης από την ΤΥΔΚ του έργου «Εμπλουτισμός και Βελτίωση Υδραγωγείου» και την 37/2012 εγκεκριμένης μελέτης από τη ΔΕΥΑΧ του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Εμπλουτισμού και Βελτίωση Υδραγωγείου»
- Το ταχυδιυλιστήριο Αυλίδας. Το διυλιστήριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 35/2008 μελέτη εγκεκριμένης από την ΤΥΔΚ για το έργο « Ύδρευση Δήμου ( Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου πίεσης καθαρισμού νερού για την ύδρευση του Δήμου Αυλίδας από την ΕΥΔΑΠ)
- Οι εγκαταστάσεις και ο αγωγός διάθεσης νερού έκπλυσης έως και το πεδίο διάθεσης.
- Τα συστήματα μετάδοσης δεδομένων/εντολών μεταξύ αντλιοστασίου Αγ. Θωμά και Ταχυδιυλιστηρίου.
- Οι εγκαταστάσεις Προεπεξεργασίας, δηλαδή:
  - Η Δεξαμενή ταχείας ανάδευσης
  - Η Δεξαμενή βραδείας ανάδευσης
  - Η Δεξαμενή καθίζησης με σύστημα κεκλιμένων αυλών (Iammelass) και σύστημα απομάκρυνσης της ιλύος προς την δεξαμενή πάχυνσης
  - Η Δεξαμενή πάχυνσης
  - Το νέο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας των φίλτρων κατάντη της δεξαμενής,
  - Η δεξαμενή νερών έκπλυσης φίλτρων

Η Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων συνίσταται στα πιο κάτω:

8. Στην έντεχνη λειτουργία των εγκαταστάσεων ώστε να παραδίδουν νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση. Η λειτουργία περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες επί 24ώρου και για 7 ημέρες την εβδομάδα (μη εξαιρουμένων εορτών και αργιών). Στην λειτουργία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εργασίες προσθήκης κροκιδωτικών, ο έλεγχος θολότητας και υπολειμματικού χλωρίου, ο χειρισμός της αυτόματης αλλά και της έκτακτης πλύσης των φίλτρων, οι χειρισμοί απομάκρυνσης της ιλύος από τις δεξαμενές των λαμελλών και πάχυνσης, η δειγματοληψία και η αποστολή δειγμάτων σε διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης νερού, ο χειρισμός των SCADA



Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται επί εικοσιτετράωρο για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (εργασίμων και αργιών).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει προσωπικό που πιθανόν θα του διατεθεί από τη ΔΕΥΑΧ σε περίπτωση κάλυψης θέσεων στον ΟΕΥ της επιχείρησης.

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται δεδομένης της ανεπάρκειας προσωπικού της ΔΕΥΑ Χαλκίδας. Η έλλειψη συνίσταται τόσο στις συγκεκριμένες ειδικότητες όσο και στον αριθμό των εργαζομένων οι οποίοι κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού στην Δ.Ε. Αυλίδας.

#### **ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Χαλκίδας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2025, τον Κ.Α.: 62070207 «Συντήρηση και Λειτουργία Διυλιστηρίου Αυλίδας ( με ΦΠΑ 24%)» και τον ΚΑ 54006224, καθώς και τους προϋπολογισμούς 2026 και 2027. Επιπρόσθετα, προβλέπεται Δικαίωμα Προαίρεσης τριών (3) μηνών, καθώς και ρήτρα αναπροσαρμογής τιμής.























## 25. Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

## 26. Ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών

Ο Ανάδοχος δικαιούται ρήτρα αναθεώρησης (Ν.4412/2016 άρθρο 132, 1α), σε περίπτωση που εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού ή/και του κατώτατου ημερομισθίου κατά την διάρκεια της σύμβασης υπό έγκριση, ώστε το τελικό ποσό που θα καταβάλλεται στον ανάδοχο σε κάθε πιστοποίηση να ανταποκρίνεται στον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους εργατικών (μισθολογικές δαπάνες).

Ειδικότερα η αναπροσαρμογή στην τιμή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

$$T = 0,10 * T_0 + 0,90 * T_0 * (1 + \alpha)$$

Όπου:

$T_0$  : η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση

$T$  : η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

$\alpha$  : το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

## III. ΕΕΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρου 79 παρ. 1 και 3 Ν. 4412/2016), σε επεξεργάσιμη μορφή αρχεία τύπου .pdf και .xml) είναι αναρτημένο μαζί με έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: <https://www.promitheus.gov.gr> και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.: <https://devax.dimoschalkideon.gr/> και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.



6. Οι δαπάνες για Η/Υ, εκτυπωτή και αναλώσιμα αυτών που θα παράσχει ο Ανάδοχος στο προσωπικό του για την διεκπεραίωση των όρων της σύμβασης.
7. Οι δαπάνες για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών.
8. Οι δαπάνες για τη συντήρηση (βάψιμο, αποκατάσταση, συμπλήρωση κ.λπ.) των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση των επιχρισμάτων και βαφών των τοιχίων των δεξαμενών.
9. Οι δαπάνες μετακίνησης των εργαζόμενων στο αντλιοστάσιο του Αγ. Θωμά.
10. Οι δαπάνες για την λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη της παροχής υπηρεσίας.
11. Όλοι οι φόροι, κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου και προβλέπονται στη Διακήρυξη.
12. Οι δαπάνες έκδοσης πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών.
13. Οι δαπάνες ασφάλισης και αποζημίωσης του Αναδόχου για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν στους εργαζόμενους ή τρίτους. Οι δαπάνες ασφάλισης των υλικών, οχημάτων κτλ που χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ή για λογαριασμό του.
14. Οι δαπάνες τυχόν κηρυκείων, συμμετοχής στη δημοπρασία, σύνταξη συμβάσεως, εγκατάστασης στον τόπο της παροχής της υπηρεσίας.
15. Κάθε άλλη δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση σχετική με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησής ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί
16. Ρητώς αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας κάνει χρήση του συνόλου του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και οτιδήποτε χρειάζεται για την εκτέλεση της εργασίας του και ανήκει στην κυριότητα του κυρίου της παροχής υπηρεσίας.

Η δαπάνη για το μη μισθολογικό κόστος της παρούσας μελέτης εκτιμάται στο 10% της τιμής προϋπολογισμού.

Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:

1. Η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια των χημικών.
2. Η απαιτούμενη δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Η προμήθεια του νερού.
4. Οι επισκευές και ανταλλακτικά για βλάβες που οφείλονται σε ανωτέρα βία, απρόβλεπτα γεγονότα, ή εσφαλμένο υπολογισμό ή σχεδιασμό. Στις περιπτώσεις αυτών των επισκευών ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία συντάσσοντας σχετική αναλυτική έκθεση με προϋπολογισμό της επισκευής και να ακολουθήσει τις οδηγίες του Εγχειριδίου Λειτουργίας των εγκαταστάσεων και να συμβάλλει κατά το δυνατόν στην γρήγορη και σωστή αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.
5. Η αξία των ανταλλακτικών και υλικών των παντός είδους επισκευών που οφείλονται στην συνήθη χρήση ή στην φυσιολογική φθορά, πέραν των μικροεργαλείων κλπ έως του μηνιαίου ποσού των 100,00€, όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω.
6. Οι δαπάνες για αναλώσιμα υλικά συντήρησης (π.χ. λάδια, γράσα, χρώματα)
7. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος βαρύνει τον κύριο της υπηρεσίας.

**ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ**  
**(Αριθμητικώς): 15.500,00 €**

**Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ**

Για τη λειτουργία, τακτική και έκτακτη συντήρηση του Ταχυδιυλιστηρίου Αυλίδας, μετά των εγκαταστάσεων Αντλιοστασίου Αγ. Θωμά και εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας πόσιμου νερού της Αυλίδας δηλαδή:

- ✚ Για τους γενικούς όρους του παρόντος, δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου επιστημονικού, τεχνικού, εργατικού και λοιπού προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού της Δ.Ε. Αυλίδας .
- ✚ Για τις πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργασίες συντήρησης, τον καθαρισμό και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και την διατήρηση των σε άψογη λειτουργία και εμφάνιση (εξαιρουμένων των υλικών).
- ✚ Οι δαπάνες για επισκευές σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης.
- ✚ Οι δαπάνες για πρόσθετη απασχόληση προσωπικού σε αργίες και Σαββατοκύριακα.
- ✚ Οι δαπάνες για πάσης φύσεως εργασίες όπως περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.

Τιμή για κάθε ένα (1) μήνα λειτουργίας και συντήρησης άνευ ΦΠΑ:

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ**

**(Αριθμητικώς): 15.500,00€**



- Κάθε έκτακτο συμβάν ή ενέργεια.

**Β. Έντυπα ή / και ηλεκτρονικά Καταγραφή λειτουργίας και ελέγχου** της μονάδας η οποία θα περιλαμβάνει :

- Την έναρξη και τη λήξη λειτουργίας για την κάθε μονάδα με βάση την ώρα, καθώς και την ώρα πλύσης της.
- Τις ρυθμίσεις των δοσομετρικών αντλιών, τις πιέσεις λειτουργίας, κυβικά παραγωγής κτλ., ενώ στην περίπτωση μεταβολής των ρυθμίσεων καταγράφονται οι νέες ρυθμίσεις για την συγκεκριμένη ημερομηνία καθώς και το λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές.
- Στοιχεία ασυνήθιστης συμπεριφοράς του εξοπλισμού με βεβαίωση ενημέρωσης από τον υπεύθυνο συντήρησης.
- Τα αποτελέσματα των ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων των παραμέτρων των συγκεκριμένων σημείων δειγματοληψίας της επεξεργασίας (οσμή, χρώμα, θολότητα εισόδου, θολότητα εξόδου, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου) καθώς και της Δεξαμενής Αποθήκευσης.
- Την κατανάλωση χημικών.

2. Σε μηνιαία βάση ο ανάδοχος θα συντάσσει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης και θα την προσκομίζει στη ΔΕΥΑΧ.

- Σε μηνιαία βάση θα γίνεται καταγραφή των κυβικών που καταναλώνονται στις εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου του Αγ. Θωμά (με φωτογραφική αποτύπωση των υδρομέτρων της ΕΥΔΑΠ) εφόσον αυτό είναι εφικτό. Σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η ενημέρωση της υπηρεσίας.
  - Θα πραγματοποιούνται, με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, κατά τη διάρκεια της εικοσιτετράμηνης λειτουργίας του έργου (και της προαίρεσης), οι απαραίτητες σύμφωνα με τη νομοθεσία του πόσιμου νερού δειγματοληψίες της Δεξαμενής Αποθήκευσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία φορά τον μήνα έλεγχος Δοκιμαστικής Παρακολούθησης.
3. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
4. Στην έναρξη της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος θα καταθέσει σε διάστημα ενός μηνός πλήρη κατάλογος του Η/Μ εξοπλισμού και τον υφιστάμενων εργαλείων και τις ρυθμίσεις λειτουργίας του, ενώ στο τέλος της χρονικής περιόδου της σύμβασης ο ανάδοχος θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση στην οποία θα καταδεικνύεται η συνολική λειτουργία της εγκατάστασης και η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών όρων αφενός και αφετέρου η αποτελεσματική συντήρηση του εξοπλισμού (αρχική κατάσταση εξοπλισμού, ενέργειες συντήρησης / επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση).

ii. *Κατανάλωση χημικών, αναλωσίμων, ενέργειας, νερού.*

Το κόστος της ενέργειας, των χημικών και του νερού για τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι ευθύνη της ΔΕΥΑΧ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τις καταναλώσεις, να διατηρεί καταγεγραμμένα τα αποθέματά του και να ενημερώνει εγκαίρως ηλεκτρονικά για τις ανάγκες των απαιτούμενων υλικών για να γίνονται οι ανάλογες παραγγελίες.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει γενικό πρόγραμμα συντήρησης κατά τον πρώτο μήνα της ανάθεσης. Με την έναρξη της σύμβασης επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράφει και να ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό, ώστε η εγκατάσταση την οποία θα παραλάβει ο Ανάδοχος να βρίσκεται σε άριστη

κατάσταση. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τακτικό πρόγραμμα συντήρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

Η λειτουργία και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, του χρησιμοποιούμενου κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του και με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Συγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης των βασικών ανταλλακτικών του συνόλου του εξοπλισμού, τα οποία απαιτούν αλλαγή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τους κατασκευαστές τους στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης, βαρύνει τη ΔΕΥΑΧ. Το κόστος για μικροεργαλεία κλπ όπως αναλυτικά έχουν περιγραφεί παραπάνω έως 100,00€/μήνα, βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ειδικότερα θα γίνονται εργασίες συντήρησης σε μηνιαία βάση ή σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι βλάβες του εξοπλισμού (τακτική ή έκτακτη συντήρηση) θα επιδιορθώνονται από τον ανάδοχο και η ΔΕΥΑΧ θα προμηθεύει τα ανταλλακτικά.

Το κόστος βλαβών στον εξοπλισμό που αποδεδειγμένα οφείλονται σε έλλειψη τήρησης του προγράμματος συντήρησης ή σε αποδεδειγμένα κακό χειρισμό ή εργασία των εργαζομένων του αναδόχου, βαρύνουν τον Ανάδοχο τόσο ως προς τα ανταλλακτικά όσο και ως προς την εργασία αποκατάστασης αυτών. Με δεδομένη την ευαισθησία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την ποιότητα του προς ανθρώπινη κατανάλωση ύδατος, η ΔΕΥΑΧ διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της σε περιπτώσεις βλαβών υπαιτιότητας του Αναδόχου, που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγιεινή.

Στην τακτική συντήρηση συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,

- η συντήρηση όλου του Η/Μ εξοπλισμού,
- οι αποκαταστάσεις επιχρισμάτων και βαφών των έργων Π/Μ και των μεταλλικών μερών όλων των εγκαταστάσεων,
- μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού και υπέργειων σωληνώσεων των αγωγών και των εξαρτημάτων αυτών,
- καθαρισμό καναλιών, φρεατίων και δεξαμενών,
- η αντικατάσταση - τοποθέτηση μεταλλικών τεμαχίων στις εγκαταστάσεις,
- η παρακολούθηση του συνόλου του δικτύου μεταξύ αντλιοστασίου Αγ. Θωμά – Ταχυδιυλιστηρίου – χώρου διάθεσης εκπλύσεων για τυχόν διαρροές,
- ο καθαρισμός του φίλτρου Αγ. Θωμά κτλ.
- πότισμα των φυτών και λοιπές εργασίες, όπως καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή συνολική εμφάνιση του χώρου της Εγκατάστασης.

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού και λοιπών υποδομών της εγκατάστασης που οφείλονται σε φυσική καταστροφή, ή ανωτέρω βία (π.χ. σεισμός κλπ).

Τον πρώτο μήνα της σύμβασης, θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο λίστα όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας και των υφιστάμενων εργαλείων – υλικών - ανταλλακτικών της ΔΕΥΑΧ και θα κατατεθεί στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα συντάξει και κοστολογήσει λίστα ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση του εξοπλισμού ανά περίοδο συντήρησης.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4

### ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### 1. Υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών της εγκατάστασης θα αφορούν στα εξής:

- ✚ Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο χώρο, από τους αρμόδιους του Φορέα Λειτουργίας, οι οποίοι και συντονίζουν την επίσκεψη με την ομάδα λειτουργίας.
- ✚ Προσέρχονται στο πλαίσιο του πρωινού ωραρίου λειτουργίας της μονάδας και συνοδεύονται πάντα από υπάλληλο της εγκατάστασης.
- ✚ Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας.
- ✚ Συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις.
- ✚ Κοινοποιούν τα συμπεράσματα τις επίσκεψής τους.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την επίσκεψή του. Εν όψει όμως της επικείμενης έναρξης του ελέγχου επιβάλλεται να ενημερωθούν οι αρμόδιοι Υπάλληλοι της ΔΕΥΑΧ.

#### 2. Ατομική ασφάλεια και προστασία.

Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων της εγκατάστασης επιδιώκεται με κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια.
2. Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήματος.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 3850/2010.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5

### ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει όλα τα προαναφερθέντα στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 ΚΑΙ 3, έντυπα ή ηλεκτρονικά, ελέγχου και συντήρησης της μονάδας, τα οποία θα τηρούνται στους αντίστοιχους φακέλους στο χώρο της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από την ΔΕΥΑΧ αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Ανάδοχος μηνιαία θα προετοιμάζει έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

- Το ημερολόγιο του έργου, το οποίο δύναται να υποβληθεί και πιο συχνά.
- Παρατηρήσεις και επεξεργασία του Έντυπου Καταγραφής Λειτουργίας και ελέγχου.
- Πίνακα με την κατανάλωση και το κόστος χημικών και ενέργειας και επεξεργασία των αποτελεσμάτων
- Διορθωτικές ενέργειες επί της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών.

- Ενέργειες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης (τακτικής και έκτακτης) που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς καθώς και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και αξιολόγηση της αποθήκης.
- Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει την ευθύνη σύνταξης οποιασδήποτε έκθεσης, εγγράφου απαιτηθεί από αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Υγείας κλπ.) για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Στο τέλος της χρονικής περιόδου της σύμβασης ο ανάδοχος θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση στην οποία θα καταδεικνύεται η συνολική λειτουργία της εγκατάστασης και η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών όρων αφενός και αφετέρου η αποτελεσματική συντήρηση του εξοπλισμού (αρχική κατάσταση εξοπλισμού, ενέργειες συντήρησης / επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση).

Οι εκθέσεις πρέπει να φυλάσσονται επί μία τριετία. Τα καθημερινά φύλλα του ημερολογίου και οι μηνιαίες εκθέσεις θα φυλάσσονται στα αρχεία του Αναδόχου, σε ηλεκτρονική μορφή, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης του.

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράφει με κατάλληλο τρόπο όλα τα πρωτογενή στοιχεία που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες και ακολούθως να τα επεξεργάζεται και αξιολογεί με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης της εγκατάστασης, για όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, υπό ηλεκτρονική μορφή και θα τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού και θα επιλέγεται για κάθε ειδικότητα εργαζομένου ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας, το επίπεδο των γνώσεων του και την εμπειρία του.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων θα αρχίσει αμέσως μετά την πρόσληψη τους, όπου θα ενημερωθούν για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούμενων εργασιών τους και για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εργασία.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, το οποίο θα δημιουργηθεί βάσει των αναγκών του προσωπικού, τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται κτλ.

Στα θέματα εκπαίδευσης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται:

- Τα καθήκοντα και τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και το χειρισμό μηχανημάτων, εργαλείων κλπ.
- Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
- Την περιβαλλοντική παρακολούθηση
- Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά μέτρα διάσωσης
- Η σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (πχ. αναπνευστικών συσκευών) σύμφωνα και με τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ
- Η τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών
- Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι ενδεχόμενες

- επιπτώσεις στην υγεία τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τους
- Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί μητρώο με τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού που λαμβάνουν χώρα και να μπορεί να τις αποδεικνύει μέσω των αντίστοιχων πιστοποιητικών εκπαίδευσης.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7

### ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Γενικά:

Στην προδιαγραφή αυτή αναφέρονται οι απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμοσθεί, ώστε το νερό να είναι κατάλληλο προς πόση.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Σύμφωνα με την Υ2/6000/2001 – ΦΕΚ 892 β' / 11.07.01. «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14-08-01), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ/Π/οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630/τ.β./26/04/2007) και την [Υπουργική Απόφαση Δ1\(δ\)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023](#) για την [ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης](#), όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3525 Β/2023 και τυχόν αναθεωρήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Ανάδοχος εντός μίας (1) ημέρας από την υπογραφή της Σύμβασης είναι υποχρεωμένος να μελετήσει την εγκεκριμένη μελέτη, τις εγκαταστάσεις, τις παραμέτρους του ανεπεξέργαστου νερού και τα απαιτούμενα όρια εκροής με βάση την παραπάνω Απόφαση για την καταλληλότητα πόσιμου νερού και αν το κρίνει απαραίτητο να προτείνει τυχόν επιπλέον τρόπους και χημικά (τύπος κροκιδωτικού υλικού κλπ.) που απαιτείται για συμμόρφωση με τα θεσπισμένα όρια εκροής πόσιμου νερού. Οποιαδήποτε πρόταση ή συμπλήρωση του Αναδόχου για συμπλήρωση της εγκεκριμένης μελέτης υπόκειται στην έγκριση της ΔΕΥΑΧ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη επίτευξης των ορίων εκροής και οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη της ΔΕΥΑΧ.

ΧΑΛΚΙΔΑ 23/07/2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ/ΔΕΥΑΧ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΖΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## **V. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε. Αυλίδας

372.000,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την «Λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε. Αυλίδας»)

Των Φυσικών προσώπων, Εταιρειών ή Κοινοπραξιών

.....

.....

με έδρα: ..... οδός: .....

αριθμ.: ..... Τ.Κ.: .....

Τηλ.: ..... Fax.: .....

Προς:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας

Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Νεοφύτου 69, ΧΑΛΚΙΔΑ

Αφού έλαβα γνώση του Διαγωνισμού της Υπηρεσίας, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της Υπηρεσίας με την ακόλουθη τιμή επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A / A	Περιγραφή Εργασιών	Δαπάνη κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (€)	Τιμή Προσφοράς Ολογράφως και Αριθμητικώς
1	Δαπάνη για την λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε. Αυλίδας για είκοσι τέσσερις (24) μήνες	24 μήνες * 15.500,00 = <b>372.000,00 €</b>	.....  (ολογράφως)    ..... (αριθμητικώς).
Δαπάνη		372.000,00 €	
Φ. Π. Α. ( 24 %)		89.280,00€	
Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ)		461.280,00€	

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ

A / A	Περιγραφή Εργασιών	Δαπάνη Προαίρεσης κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (€)	Τιμή Προσφοράς Ολογράφως και Αριθμητικώς
1	Δαπάνη Προαίρεσης για την λειτουργία Διυλιστηρίου Δ.Ε. Αυλίδας για 3 μήνες.	3 μήνες * 15.500,00 ευρώ <b>46.500,00 €</b>	.....  (ολογράφως)    ..... (αριθμητικώς).

Δαπάνη	46.500,00 €	
Φ. Π. Α. ( 24 %)	11.160,00€	
Συνολική Δαπάνη ( με ΦΠΑ )	57.660,00€	

..... / ..... / 2 0 2 5

Ο Προσφέρων

.....