

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M	1.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01-M	ΥΔΡ 6081.1:100%	M3	965	11,70
2	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.M-A	ΥΔΡ 6069:100%	M3	215	13,40
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	1.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.M-A	ΥΔΡ 6068:100%	M3	750	13,40
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-A	ΟΙΚ 2269A:100%	MM	600	1,00
5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.02-A	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	385	18,50
6	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	1.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-A	ΥΔΡ 6103:100%	M2	650	34,60
7	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	1.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-A	H/M 108:100%	ΜΗΝΕΣ	12	10,30
8	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-A	ΟΙΚ 6541:100%	ΜΗΝΕΣ	24	8,20
B. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ							
1	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 10 atm	2.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.17-	ΥΔΡ 6621.9:100%	MM	240	97,00
2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	2.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.10-	ΥΔΡ 6621.3:100%	MM	30	17,30
3	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 16 atm	2.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.58-	ΥΔΡ 6622.3:100%	MM	60	178,00
4	Σύνδεσμοι εύρους αγωγών υπό πίεση τύπου VIKING JOHNSON ή αναλόγου, διατομής DN450/16atm.	2.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-13.21N	ΥΔΡ ΚΠΤ-13.21N		2	2.900,00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
5	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 M, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού	2.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.42.04-A	ΥΔΡ 6711.7:100%	Τεμ.	1	660,00
6	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10M, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού	2.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.42.05-A	ΥΔΡ 6711.7:100%	Τεμ.	2	750,00
7	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού	2.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.42.07-A	ΥΔΡ 6711.7:100%	ΜΜ	6	370,00
8	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου εντοπισμού και ελέγχου αναμονής σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ συνδεσης, μανσόν και σωλήνα PVC Φ160 (για συνδέσεις PE)	2.8	ΥΔΡ 16.24N.AN2	ΥΔΡ 6326:100%	Τεμ.	4	80,00
9	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	2.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-21.01.01.04-	ΟΙΚ 2186:100%	Ωρες	300	6,70
10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.10	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.04-A	ΥΔΡ 6327:100%	Μ3	2,1	82,00
11	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	2.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-9.26-A	ΥΔΡ 6311:100%	Χγρ.	70	0,98
12	Σύνδεση βαρυτικού αγωγού πολυαιθυλενίου με αγωγό διακλάδωσης πολυαιθυλενίου	2.12	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.35.07.01-	ΥΔΡ 6711.2:100%	Τεμ.	4	98,79
13	Καμπύλες για την προσαρμογή της σύνδεσης αγωγών PE	2.13	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.35.07.01-	ΥΔΡ 6711.2:100%	Τεμ.	4	54,17
14	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	2.14	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.17.01-A	ΥΔΡ 6623:100%	Χγρ.	1.000	2,60
15	Καμπύλες γωνίας 31ο έως 60ο, PN 16,0 bar DN 450 mm, πολυαιθυλενίου (HDPE) 3ης γενιάς	2.15	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.47.06.07-	ΥΔΡ 6621.1:100%	Τεμ.	8	700,00
16	Λαιμός φλάντζας από πολυαιθυλένιο DN450 PN 16 μετά της αντίστοιχης επενδεδυμένης φλάντζας	2.16	ΥΔΡ NET-16.19.03-AK	ΥΔΡ 6621.7:100%	Τεμ.	2	600,00

ΜΑΪΟΣ 2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΙΩΑΝ. ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΒΑΣ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.) ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ